

Nemocnice Tanvald



- **Součástí zdravotního holdingu VAMED Mediterra od 1999**
- **100 lůžek**
- **234 zaměstnanců**
- **Hlavní budova** - Přízemí: ambulance, rehabilitace, komplement
 - 1. patro – NIP, DIOP, JIP
 - 2. patro – Interní oddělení, Oddělení následné péče

Administrativní budova

Technické budovy

- **Legionela**

10/2018

2 – 6 KTJ / 100 ml

11/2019 - ?



Nemocnice Tanvald

- **Prevence:**

- 1x týdně - dezinfekce všech sprchových růžic a perlátorů
- termodezinfekce ?

- **Technická opatření:**

- odstranění „slepých“ ramen (v současné době)
- „chemie“ (ev. v budoucnosti):
 - chlordioxid (ClO_2) – biofilm ?, potrubí ? (vyšší koncentrace)

- **Technická opatření**

- kyselina chlorná (HClO), silný oxidační agens, likviduje i biofilm,
používané koncentrace jsou bezpečné,
nulový vedlejší dopad na okolní prostředí a přírodu



Nemocnice Tanvald

- Co s tím ?
 - zvyšují se náklady ve velkém množství zdravotnických zařízení (plyn ?, voda ?, instalace a provoz zařízení)
 - je „nula“ opravdu potřebná ?
 - pokud ano, jak „jí“ docílíme ?



Děkuji

